



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ สิงหาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 26,770.90 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๕๙๘ /2560

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

๔/๘๓ ๕๐

(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

ทผ.บด.กฟส.อ.นยอ

- 4 ส.ค. 2560

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)