



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พท.บค.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายเลื้อชัย อยู่สุข

ถึง ผกก.นยอ.

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นาขาม ฟีดเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บึงเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 47,979.58บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1811 /2560

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

4 สก

60

(นายเทพนที ลาภสุกสรัดนา)

พท.บค.กฟส.อ.นยอ.

- 4 ส.ค. 2560

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)