



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางพิสมัย เสง

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 6 ต้น ทาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 120 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายในกริด หรือตอนเสา คอ ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งเร็ค 2 จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 202,801.58บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 963 /2560

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

23/08/60

(นายเทพนที தாகสกุลรัตน์)

ทผ.บค.กฟส.อ.นยอ

23 ส.ค. 60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)