



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พ.บ.ด.น.ยอ.

ถึง ผกจ.น.ยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๙ กันยายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย หจก.น้ำคำก่อสร้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.น.ยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.น.ยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.11 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายยาม พิคเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,200 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 กิโลแอมป์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก ร้อยถอน คอ ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น ร้อยถอนสายแรงต่ำบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2 เส้น

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 1,041,435.48 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 น.ยอ.(บ.ด.) ๑๙๙/2560

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผจก.กฟส.อ.น.ยอ.

19 ก.ย. 2560

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

พ.บ.ด.กฟส.อ.น.ยอ.

๑๙ ก.ย. ๖๐