



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสุขสันต์ สืบจันทร์สวัสดิ์

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 130 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอ ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น รื้อถอนและติดตั้งสายแรงต่ำระยะทาง 400 เมตร

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 240,187.60 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๒๑๘๔ / ๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

๑๑ / กย. ๒๕๖๐

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทผ.บด.กฟส.อ.นยอ

๑๑ / ก.ย. ๒๕๖๐

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)