



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 21 กันยายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญญฤทธิ์ โล่เรียง

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่มด้วยสายอลูมิเนียมเปลี่ยนแกน
เหล็กขนาด 50 ต.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 140 เมตร พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ต.มม จำนวน 3
เส้น ระยะทาง 15 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด


3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 70,976.15 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดำเนินการแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 2186/2560

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

อนุมัติ


ทพ.บด.กฟส.อ.นยอ

21 / ก.ย. 60

(นายทศธร วงษ์ลอย)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

21 / ก.ย. 60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)