



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว กฟส.นยอ.-บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตาม...คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ สถานที่ บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด เลขที่ ๒ ซอยรามคำแหง ๘๓/๒ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๓๘๐/๒๓๐ โวลท์ ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง(RDF)และปุ๋ยอินทรีย์ ที่ ม.๔ บ้านเขาส้มป่อย ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ระบบ ๒๒ เฟดเดอร์ที่ ๙ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๐ กม.
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก รื้อถอนและปักเสา คอรัล ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสายแรงสูงเพิ่ม ด้วยสาย(ACSR)ขนาด ๕๐ มม.ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- ๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๓๘๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (โดย กฟภ. จัดหา และให้เข้าเฉพาะหม้อแปลงเมื่อเลิกใช้งานรื้อถอนคืน กฟภ. หากชำรุดให้คิดเงินตามส่วน) ส่วนอุปกรณ์อื่นคืนผู้ใช้ไฟ
- ๒.๓ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๖๑,๒๑๕.๓๕ บาท

๓.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน ๕๖,๕๖๕.๑๓ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.เงินประกันการใช้ไฟ ๘๐,๐๐๐.๐๐๐ บาท ๒.เงินค่าประกันหม้อแปลง ๙๔,๗๑๔.๐๐ บาท

๓.ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท ๔.ค่าเช่าหม้อแปลง(เดือนละ) ๑,๖๑๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม รวมเป็นเงิน ๑๘๒,๒๑๔ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๒๐๙/๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ทพ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๗/๙/๒๕๖๐

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๒๗/๙/๒๕๖๐