



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทท.บด.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี (วังใหม่)

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.7 ต.วังใหม่ อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นาขายอาม ฟีดเดอร์ที่ 6

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 62,782.047บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 9608/2560

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

13 พ.ย. 60

(นายเทพนที สาทฤกษ์ธนา)

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

13 พ.ย. 60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)