



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.ต.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี (สนามไชย)

เรียน ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.8 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 62,782.047บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๒๕๖๐ /2560

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

อนุมัติ

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ

13 / พ.ย. 60

(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

13 / พ.ย. 60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อย และเหมาะสมกับงาน)