



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี (หน้าโรงเรียนโปรงเกตุ)

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

วันที่ ธันวาคม 2560

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.11 ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 63,270.44บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๒๕๕๓/2560

อนุมัติ

(นายภูเดช ชูตินันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๘ ธ.ค. ๖๐

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ชผ.บต.รักษาการแทน ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ

๘ ธ.ค. ๖๐

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)