



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ธันวาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายประเวศ เขียวสด

เรียน ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.2 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด
50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 30 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 68,310.99บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๑๔๒๐ /2560

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

๑๓ / ๑๑ / ๖๐

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ

๑๓ / ๑๑ / ๖๐

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)