



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.บต.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี (สะพานวังโดนด)

เรียน ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.3 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 1

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 63,329.44บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 249 /2560

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

13 / 12 / 60

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ผบ.บต.กฟส.อ.นยอ

13 / 12 / 60

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)