



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงชนบทจันทบุรี (สระน้ำพลึงใหญ่)

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.3 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 1

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 63,270.44 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๒๘๘๔ / 2560

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

๘ ธ.ค. ๖๐

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ชผ. ทผ.บต.รักษาการแทน ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ

๘ ธ.ค. ๖๐

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)