



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บต.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑ ธันวาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย เส้นทางหลวงชนบทจันทบุรี (แยกหนองโสม)

เรียน ผกก.กฟส.อนยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อนยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 1

2) วิธีการดำเนินการ

- 2.1 แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีย จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 63,270.44บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.)๖๘๘๖/2560

อนุมัติ

(นายภูวเดช ขุนนันทกุล)

ผกก.กฟส.อนยอ.

๘ ธ.ค. ๖๐

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผศ.บต.รักษาการแทน ผศ.บต.กฟส.อนยอ

๘ ธ.ค. ๖๐

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)