



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บด.นยอ.

ถึง ผกจ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวุฒิพงษ์ อยู่สถาพร

เรียน ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.3 ต.วังใหม่ อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นาขายอาม เฟสเคอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 15,049.17บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๑๖ /2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผกจ.กฟส.อ.นยอ.

๑๖ / ๑.๑. / ๖๑

(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

หผ.บด.กฟส.อ.นยอ

๑๖ / ๑.๑. / ๖๑

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน)