



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หล.บด.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขอกอนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.วังโตนด

ถึง หล.บด.นยอ.

วันที่ ๑ มกราคม 2561

เรียน หล.ภ.ฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น หล.บด.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ ม.4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขตรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเคอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แฉกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลเบือล ขนาด 50 ค.มม
จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 50 เมตร

2.2 แฉกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลเบือล ขนาด 50 ค.มม
จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 110 เมตร

2.3 แฉกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

2.3 แฉกแรงต่ำภายใน ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงต่ำบนเสาด้วยสายอลูมิเนียมเส้นขนาด
ขนาด 185 ค.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 110 เมตร

3) งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 520,241.98 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
แล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 89 /2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช หัตถ์นันทกุล)

หล.ภ.ฟส.อ.นยอ.

๑ ๕.๑ ๖1

(นายเทพนที อากสฤตรัตน)

หล.บด.ภฟส.อ.นยอ.

๑ ๕.๑ ๖1

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำไว้สอคคล้อง และเหมาะสมกับงาน)