



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ศ.ไพจิตร คงคาลัย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000732714 ลว.28 มี.ก. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ น.ศ.ไพจิตร คงคาลัย เลขที่ 111 ม.10 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์
ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.10 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 กิโลแอมป์ จำนวน
1 เครื่อง โดยขอให้ นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน เลขทะเบียน สฟก.
1073

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้านาขายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.5 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 500 โวลต์ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน.....บาท

2) แผนกแรงสูงภายใน.....18,208.93.....บาท 2) แผนกเงินสมทบ.....10,000.00.....บาท

4) ค่าสอยไลน์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....38,208.93.....บาท

4) ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์

1) ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....7,500.00.....บาท 2) ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท

3) ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....12,500.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....40,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แนวนั่งประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๙๙ /2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช ภูตินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๘ เม.ย. 2561

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ

๘ เม.ย. ๖๑

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)