



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางวันเพ็ญ สักดิ์ศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000738948 ลว. 25 เม.ย. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นางวันเพ็ญ สักดิ์ศิริ เลขที่ 242 ม.10 ต.วังใหม่ อ.นาขาย อ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.10 ต.วังใหม่ อ.นาขาย อ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดยขอให้ นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน เลขทะเบียน สฟก.1073

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นาขาย อ.พินเคอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%

1) ปีกเสา กอ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น ทาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน - ชุด ต่อไฟแรงสูง จำนวน - ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.5 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 500 โวลท์ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน.....บาท

2) แผนกแรงสูงภายใน.....15,044.86.....บาท 2) แผนกเงินสมทบ.....10,000.00.....บาท

- 4)ค่าสอทไลน์.....10,000.00.....บาท
รวมค่าขายเขตเป็นเงิน.....35,004.86.....บาท
- 4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์
- 1)ค่าธรรมเนียมค่อไฟ.....7,500.00.....บาท 2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท
- 3)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท
- รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน....12,500.00.....บาท
- 5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....40,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.)\๑๒๔ /2561

อนุมัติ



(นายภูวเดช สุตินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๘ / ๙ / ๖๑


(นายเทพนที ลากสกุลรัตน์)

ผศ.บค.กฟส.อ.นยอ

๘ / ๙ / ๖๑

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้ออกคล่อง และเหมาะสมกับงาน)