



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 1๙ มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงเรียนล้มแบร์ต พิษณุโลก

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000749301 ลว. 01 มี.ย. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แอนชีวิสวิศวกรรม จำกัด รับมอบอำนาจจาก โรงเรียนล้มแบร์ต พิษณุโลก ม.2 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงภายในบริเวณ บ้านพักครู ม.2 ต.นาขายอาม อ.นาขายอาม จ.จันทบุรี ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ บริษัท แอนชีวิสวิศวกรรมกรู๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน โดยมี นายอภิชาติ ทองจันทร์ เป็นวิศวกรควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.2688
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นาขายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-บงกฟภ.ลงทุน ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ต.มม จำนวน 810 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย ดัดตั้งล่อฟ้า จำนวน 2 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%

-ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตรแชนไลน์ จำนวน 1 ต้น ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดค้อยเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.4 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 500 โวลท์ 500/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1)แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ลงทุน537,808.53.....บาท

2)แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน.....7,445.38.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....545,253.91.....บาท

3.2 ผู้ใช้พลังงาน

1) แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน.....7,445.37.....บาท

2) แผนกแรงสูงภายใน.....20,457.09.....บาท

2) แผนกหม้อแปลงภายใน.....บาท

3) ค่าสอทไลน์.....10,000.00.....บาท

4) ค่าสมทบหม้อแปลง.....25,000.00...บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....62,902.46.....บาท

4) ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 500/5 แอมป์

1) ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....7,500.00.....บาท

2) ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท

3) ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน....12,500.00.....บาท

5) ค่าประกันการใช้ไฟ.....100,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาค้างกล่าวมีกำหนดอื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.)\653/2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช ชูตินันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๘ / ๑๒ / ๖๑

(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ผ.บ.กฟส.อ.นยอ

๑๕ / ๑๒ / ๖๑

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)