



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทศ.ปต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายเจริญ กู้ยู่

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000757216 ลว. 27 มี.ย. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นายเจริญ กู้ยู่ เลขที่ 36/6 ม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อ
แปลง บริเวณ ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 เทวีเอ จำนวน 1 เครื่อง
โดยให้ นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกร ควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.2983
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายชอาม ฟัดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

1) ไม้เสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น ร้อยตอนสายอลูมิเนียมเบียดแกนเหล็ก (ACSR) จำนวน 2 เส้น
ระยะทาง 900 เมตร พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 900
เมตร พร้อมติดตั้งสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย ระยะทาง 900 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- 1) ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก

- 1) ร้อยตอน เสา คอรั ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น

2.4 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 30(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....658,439.31.....บาท
รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....658,439.31.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....13,653.87.....บาท

2)แผนกเงินสมทบ.....5,000.00.....บาท

3)ค่าสหออนไลน์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....28,653.87.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30(100) แอมป์

1)ค่าธรรมเนียมค่อไฟ.....4,500.00.....บาท

2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....1,200.00.....บาท

3)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....7,700.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....20,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๒๐๖๔ /2561

อนุมัติ



(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๕ / ๑.๑. / ๒๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต. รักษาการแทน ผ.บต.

๒๕ / ๑.๑. / ๒๕

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)