



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายศิริชัย กรสุพรรณ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000760510 ถว. 9 ก.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นายศิริชัย กรสุพรรณ เลขที่ 78/3 ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกร ควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

1) บิ๊กเส้า คอ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น รื้อออนสายอลูมิเนียมเปลือยแกนเหล็ก (ACSR) จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร พร้อมติดตั้งสายโอเวอร์เซตกราวด์ด้วย ระยะทาง - เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดค้อยเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ถูกด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....15,044.85.....บาท

2) แผนกเงินสมทบ.....10,000.00.....บาท 3) ค่าสหไลน์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....35,044.86.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์

1)ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....7,500.00.....บาท 2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท

3)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....12,500.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....40,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(นค.) ๒๕๐๕/2561

อนุมัติ



(นายชวนเดช ชูฉันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๐ / ๙.๑. / ๖๓

(นายเทพนที ลาภสกุลวัฒนา)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

๒๐ / ๙.๑. / ๖๓

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน)