



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.บต.นยอ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย วัดคลองตาอิน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000767281 ถว. 1 ส.ค. 2561

ถึง ผชก.นยอ.

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ วัดคลองตาอิน เลขที่ 66 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกร-ควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.2983

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ท่าใหม่ ฟีดเตอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

1) แผนกแรงสูงใน เป็นเงิน.....22,709.14.....บาท

2) แผนกเงินสมทบ.....10,000.00.....บาท 3) ค่าสอบไลน์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....42,709.14.....บาท

4) ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์

1) ค่าธรรมเนียมค่อไฟ.....7,500.00.....บาท 2) ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท

3) ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....12,500.00.....บาท

5) ค่าประกันการใช้ไฟ.....40,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดคืนราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.)๒๒41 /2561

อนุมัติ


(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๒ / ๙.๑ / ๒๑

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)



(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตน)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๒ / ๙.๑ / ๒๑