



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทศ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 ก.ย. 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายอนันต์ เกตุพานิช

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000771026 ลว. 14 ส.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นายอนันต์ เกตุพานิช เลขที่ 294 ม7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 กิโลแอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกร ควบคุมงาน เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายชยาม พิเศษเดอรัที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

1) โทกเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น รื้อถอนสายแรงสูงสายอลูมิเนียมเปลือยแกนเหล็ก (ACSR) จำนวน 710 เมตร พาดสายสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 มม. จำนวน 1,110 เมตร ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

1) ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 30(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....264,478.83.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....264,478.83.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....17,750.03.....บาท

2) แผนกเงินสมทบ.....5,000.00.....บาท

3) ค่าสหกรณ์.....10,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....32,750.30.....บาท

4) ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30(100) แอมป์

1) ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....4,500.00.....บาท 2) ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....1,200.00.....บาท

3) ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....7,700.00.....บาท

5) ค่าประกันการใช้ไฟ.....20,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดำเนินการแล้ว

ที่ ก.2 นขอ.(บต.) 2561/2561

อนุมัติ



(นายภูวเดช ชูตินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นขอ.

...../...../.....

(นายเทพนที ลาภสุฤตธนา)

ผบ.บต.กฟส.อ.นขอ.

...../...../.....

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 – 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)