



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๕ ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางอจจิมา ชนะสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000782709 ลว. 17 ก.ย. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นางอจจิมา ชนะสิทธิ์ 17/3 ม.14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงภายในที่ ม.17 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เคนีโอ โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ท่าใหม่ ฟีดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก50%

- 1) ปีกเสา คอรั ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา ทางตรง(SP)จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- 1) ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ 30(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

3.1 กฟภ ลงทุน

- 1) แผนกแรงสูงภายนอก50% เป็นเงิน.....6,184.21.....บาท
- รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....6,184.21.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

- 1) แผนกแรงสูงภายนอก50% เป็นเงิน.....6,184.21.....บาท
- 2) แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....15,039.25.....บาท
- 3) แผนกเงินสมทบ.....5,000.00.....บาท
- 4) ค่าฮอทไลน์.....10,000.00.....บาท
- 5) ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าขายเขตเป็นเงิน.....38,223.46.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 30(100) แอมป์

1)ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....4,500.00.....บาท

2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....1,200.00.....บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....5,700.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....20,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 2693 /2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช ภูคั่นทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

อ. ๓.๑. ๒

(นายเทพนที ลาภสุภรัตน์)

ผส.บต.กฟส.อ.นยอ.

อ. ๓.๑. ๒

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)