



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางไพรวัลย์ บุญหยง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000789650 ลว. 5 ต.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นางไพรวัลย์ บุญหยง 7/1 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงภายในที่ ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ โดยมีนายชัยโรจน์ ขำอุไร เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2106
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก50%

- 1) ปักเสาเข็มไลน์ด้วยเสา คอ ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา ทางตรง(SP)จำนวน

1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- 1) ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย(BA) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก

- 1) ติดตั้งเร็ก 4 จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/200 โวลต์ 5 แอมป์ ประกอบจีทีแรงต่ำขนาด 400/5 แอมป์ จำนวน 3 ชุด

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟล ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก50% เป็นเงิน.....11,931.05.....บาท

รวมเป็นเงิน กฟล.ลงทุน.....11,931.05.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก50% เป็นเงิน.....11,931.05.....บาท

2)แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....18,111.82.....บาท
 3)แผนกแรงต่ำภายนอกเป็นเงิน.....713.84.....บาท
 3)แผนกเงินสมทบ.....25,000.00.....บาท
 4)ค่าชอทไลน์.....10,000.00.....บาท
 5)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....2,000.00.....บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....67,756.71.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/200 โวลท์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด 400/5

แอมป์

1)ค่าธรรมเนียมค่อไฟ.....7,500.00.....บาท

2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท


รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....10,500.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....100,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นขอ.(บด.)~~๒๒๕~~ /2561

อนุมัติ



(นายอุดมเดช ฐนินทนกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

10/๑๑/67

(นายเทพนที ลาภสุกฤตนา)

ผ.บด.กฟส.อ.นยอ.

.....

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)