



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13.6.2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมพิศ ทองคำ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000792985 ตว. 19 ต.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายสมพิศ ทองคำ บ้านเลขที่ 41/3 ม.3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ 3 ม.3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยขอติดตั้ง หม้อแปลงภายใน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกร ผู้ออกแบบและควบคุมงาน ตามใบอนุญาต เลขทะเบียน สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายชอาม พืดเคอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ค.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3)เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ. ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก 50%

เป็นเงิน.....20,720.19.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....20,720.19.....บาท

3.1 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1)แผนกแรงสูงภายนอก 50%	เป็นเงิน..... 20,720.18.....บาท
2)แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....15,884.21.....บาท
3)ค่าสมทบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....5,000.00.....บาท
4)ค่าเชื่อมสายไฟ	เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท
5)ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....53,604.39.....บาท

4 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน.....1,500.00.....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....400.00.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....1,900.00.....บาท

5)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน 20,000.00..บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2(บด.) ๓๑๕๕ /2561

(นายเทพนที ตาสกุลรัตน์)

อนุมิตี

ผ.บด.กฟส.อ.นยอ.

(นายภูวเดช ภูคินันท์กุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๓ ๕.ค. ๒๕๖๑