



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 มกราคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายรัชชัย ศิรสัตย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000808375 คว. 18 ท.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าน กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายรัชชัย ศิรสัตย์ บ้านเลขที่ 20 ม.6 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.14 ต.ทุ่ง
เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยขอตัดตั้ง หม้อแปลงภายใน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 100
เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ของขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเคอร์ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% บั๊กเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วย
สาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน บั๊กเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วย
บนแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 100 เครื่อง จำนวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ. ลงทุน

(1) แผนกแรงสูงภายนอก 50%

เป็นเงิน 22,745.92 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....25,745.92.....บาท

3.1 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก 50%

เป็นเงิน..... 25,745.91.....บาท

2) แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....30,719.20.....บาท

3) ค่าหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....171,200.29.....บาท

4) ค่าหม้อแปลงหม้อแปลง

เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท

5) ค่าเชื่อมชอทไลน์

เป็นเงิน..... 10,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....267,665.40.....บาท

4 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....7,500.00.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....3,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....10,500.00.....บาท

5) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน...40,000.00..บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ สำรอง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ

ที่ ก.2(บด.) ๕๐ /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ใจเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๗/๑๑/๒๕๖๒

(นายเทพนที ลาภสุกฤตนา)

ผจก.บด.กฟส.อ.นยอ.

.....