



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 28 มกราคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แยกทางหลวงชนบท จันทบุรี (ม.๕ ต.แก่งหางแมว)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 130000805839 ถว. ๐7 จ.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แสวงหาความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้านั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ แยกทางหลวงชนบท จันทบุรี 251 อ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๑ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.4 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟิตเตอร์ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....75,153.74.....บาท

3.2 ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....5,260.76.....บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....80,414.50.....บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 206 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

28 / ๗๓ / ๖2

  
(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ผจก.บต.กฟส.อ.นยอ.

98 / 61 / ๖2