



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 29 มกราคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี ม. ๑

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000805839 ลว. 07 ธ.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี 251 ต.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอใช้
ไฟที่ ม.4 ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเตอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....75,153.74.....บาท

3.2 ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....5,260.76.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....80,414.50.....บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 215 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ใจเมือง)

ผก.กฟส.อ.นยอ.

28 / สค. / 62



(นายเทพนที ลาภสกุลรัตน์)

ผผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

31 / ธ.ค. / 62