



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป.

ถึง ผจก.จป.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟผ.จป. - อุทยานแห่งชาติเขาสบห้าชั้น ตอนที่ ๑

อ้างถึง คำร้องที่ ทส ๐๙๑๒.๕๐๕/๑๕๖๗ ลว. ๑๔ พ.ย.๒๕๖๑

เรียน ผจก.จป. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน ผบค.จป. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.อุทยานแห่งชาติเขาสบห้าชั้น ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๖

๒.ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ, ๓๐ เควีเอ

เพื่อใช้กับบริเวณ อุทยานแห่งชาติเขาสบห้าชั้น โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าสายลวาม ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๗ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (งบ กฟผ.)

๑.๑ พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.ม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๓,๓๓๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๕๕๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๓ จุด

๓.แผนกแรงสูงภายใน (ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟ)

๓.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น

๓.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๑๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ๒๘๖,๘๓๒.๖๒ บาท


๒.แผนกแรงสูงภายใน ๑,๕๗๕,๕๐๕.๖๕ บาท

๔.ค่าออฟไลน์ ๓๓,๐๓๘.๓๕ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๑,๘๗๕,๓๗๖.๖๕ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๑๕๐ วัน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายบุญ จิตต์)

พ.ศ. ๒๕๖๒
3 ธ. ค.ศ. 2562

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๕๖ / ๒๕๖๒
เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คส.
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายภิรมย์ พงษ์ระโทก)
ผชก.กฟจ.จบ.