



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทส.บค.นยอ.

ถึง ผชก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ศกพรพรหม พรหมมีเนตร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000804888 ลว. 03 ธ.ค. 2561

เรียน ผชก.ทส.นยอ.

ตามคำร้อง แังถึงความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.ศกพรพรหม พรหมมีเนตร บ้านเลขที่ 186 ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.จันทบุรี ขอใช้
ไฟที่ ม.11 ค.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีที่ 1011 นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร.ขนาด 12,12,20 เมตร จำนวน 1,1 ต้นตามลำดับ ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
บัดอาร์ม จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์หัวเสาด้านสุดท้าย จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์คอนกรีตฐานช่วยติดตั้งสวิตช์ตัดตอน
มิเตอร์แรงสูง จำนวน 1 ชุด พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 เส้น
ระยะทาง 20 เมตร เตะโคนเสา จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดเชื่อมระบบ 3 เฟส จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จา กฟส. ลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....32,481.19.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....32,481.19.....บาท

3.1 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....32,481.19.....บาท
2)แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....7,689.89.....บาท
3)ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ	เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท
4)ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00.....บาท
5)ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน.....30,000.00.....บาท
6)ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....15,000.00.....บาท
7)ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน.....200,000.00.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....297,171.08.....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 433 /2562


อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๒.๐๖/๒๕๖๒



(นายมาโนช งามแก้ว)

พชระดับ 7.กฟส.อ.นยอ รักษาการแทน

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....