



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY,

จาก กฟส.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี(ม.๑๒ ต.พวา)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000819353 ลว. 01 ก.พ. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.บด.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี 251 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอใช้
ไฟที่ น.12 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเคอร์ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....35,728.74.....บาท

3.2 ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....2,497.16.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....38,170.90.....บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
เก้าสิบสองสตางค์)

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้มาขอ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ขยอ.เบต.) ๕๕๕ /2562

อนุมัติ

(นายมานิช งามแก้ว)

พชจ.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒


(นายมานิช งามแก้ว)

พชจ.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

.....