



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ณ บึงสามพัน, นยอ.

ถึง ผอ.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย สำนักงานทางหลวงชนบทที่๓(ชลบุรี)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000801939 ถว. 22 พ.ย. 2561

เรียน ผอ.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แล้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่๓(ชลบุรี) 409 ต.หนองซอก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.8 ต.นา
ยายอาม อ.นาายอาม จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ม.ยายอาม ฟีดเดอร์ที่ 6

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนทหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 แผนทหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....75,087.14.....บาท

3.2 ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....5,256.10.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....80,343.24.....บาท (แปดหมื่นสามร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสี่
สตางค์)

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๖๖ / 2562

อนุมัติ


(นายมนเ็นช จงมแก้ว)

พวง.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผกก.กฟส.อ.นยอ.

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒



(นายมนเ็นช จงมแก้ว)

พวง.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผก.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....