



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กส.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี(ม.๘ ด.เขาบายศรี)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000824349 ลว. 20 ก.พ. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แขวงทางหลวงชนบท จันทบุรี 251 กม.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.8 ด.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟสเตอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....35,728.74.....บาท

3.2 ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....2,497.16.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....38,170.90.....บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วนสตางค์)

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง/ระบอบการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) ๖๙๑ /2562

อนุมัติ



(นายมาโนช งามแก้ว)

พชง.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๖ มิ.ย. ๖๖



(นายมาโนช งามแก้ว)

พชง.ระดับ7 กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ผจก.บต.กฟส.อ.นยอ.

๖ มิ.ย. ๖๖