



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 6 มีนาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ฝากขวัญ ปัญชาดิฐ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000808124 ลว. 18 ต.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าน กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.ฝากขวัญ ปัญชาดิฐ บ้านเลขที่ 7/7 ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟที่ ม.ร.ด.
เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยขอติดตั้ง หม้อแปลงภายใน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด
160 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกร ความคุมการก่อสร้าง ระบบจำหน่าย
แรงสูง เลขทะเบียนที่ สฟก.3244

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟสเคอร์รี่ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ตู้กักตัวแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ผู้ใช้ไฟลงทุน

1) แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....15,044.86.....บาท
2) ค่าสมทบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....25,000.00.....บาท
3) ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ	เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท
4) ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....52,044.86.....บาท

4 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน.....7,500.00.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....3,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....10,500.00.....บาท

5)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน...100,000.00.บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ สำรอง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2นยอ.(บด.) ๖3๒ /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๖ / มี.ค. / 2562

(นายวิรัช ประสมสาตร

ชผ.บด.กฟส.อ.นยอ.รักษาการแทน

ทผ.บด.กฟส.อ.นยอ

...../...../.....