



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทศ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางรัชฎ์ วงศ์ภาเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000845095 ลว. 8 พ.ค. 2561

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นางรัชฎ์ วงศ์ภาเจริญ บ้านเลขที่ 97 ม.7 ต.กระแสน อ.แกลง จ.ระยอง ขอใช้ไฟที่ ม.16 ค.
ขุนทอง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยขอติดตั้ง หม้อแปลงภายใน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์
ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟิตเตอร์ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ถูก
ด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ผู้ใช้ไฟลงทุน

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1) แผนกแรงสูงภายใน | เป็นเงิน.....52,967.67.....บาท |
| 3) ค่าหม้อแปลงภายใน | เป็นเงิน.....131,353.68.....บาท |
| 4) ค่าสมทบหม้อแปลง | เป็นเงิน.....5,000.00.....บาท |

5) ค่าเช่าสมมติออนไลน์ เป็นเงิน..... 10,000.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....199,321.35.....บาท

6) ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมค่อไฟ เป็นเงิน.....4,500.00.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....1,200.00.....บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00.....บาท

5) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ๓๕ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน...20,000.00...บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) (๒๕๖๖/๒๕๖๖)

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

อนุมัติ

พล.บค.กฟส.อ.นยอ.

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖