



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติขายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย สนง.เทศบาลตำบลพวา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000849777 ถว. 24 พ.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอซื้อหม้อแปลงและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1สถานที่ สนง.เทศบาลตำบลพวา บ้านเลขที่ 106 ม.2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟเพิ่ม.2 ค.
พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ
จำนวน 1 เครื่อง โดยให้การไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกหม้อแปลงภายใน รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควี
เอ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

3.1ผู้ใช้งบลงทุน

1)แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....50,755.94.....บาท

รวมเป็นเงิน.....50,755.94.....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคำขอแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1444 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟผ.อ.นยอ.

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟผ.อ.นยอ.

...../...../.....