



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวประนอม เอี่ยมพ่วง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000853105 ทว. 05 มี.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟต.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟต.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1สถานที่ นางสาวประนอม เอี่ยมพ่วง บ้านเลขที่ - ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานผู้ใช้ไฟ

1)แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....17,713.63...บาท
2)ค่าสมทบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....5,000.00...บาท
3)ค่าเชื่อมสายไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00...บาท
4)ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00...บาท
รวมเป็นเงิน.....	34,713.63...บาท

5 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน.....4,500.00...บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....1,200.00...บาท
รวมเป็นเงิน.....	5,700.00...บาท

6)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....20,000.00...บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน....60,416.63...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บค) 1798 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

...../...../.....