



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พ.บ.ต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาววรลักษณ์ ตะอ้ออ่อน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000862411 ตว. 04 ก.ก. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางสาววรลักษณ์ ตะอ้ออ่อน บ้านเลขที่ 58/26 ม.- แขวง คลองจั่น เขต บางกระบือ จ.

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.8

ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายบัญชา ทรงศักดิ์ศรี เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.4172

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 9

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งานผู้ใช้ไฟ

1) แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....17,719.72...บาท
2) ค่าสมทบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....5,000.00...บาท
3) ค่าเชื่อมสอทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00...บาท
4) ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00...บาท
รวมเป็นเงิน.....34,719.72...บาท	

5) ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน.....4,500.00...บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....1,200.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00...บาท


๑)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....20,000.00...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....60,419.72...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ สำรอง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บค) ๑๙๙๘ /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒