



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสัมพันธ์ ทองจำ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000861479 ลว. 02 ก.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายสัมพันธ์ ทองจำ บ้านเลขที่ 52/10 ม.2 ต.คลองพหล อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขต
ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 100 แอมป์ ทิม.2 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว
จ.จันทบุรี โดยมีนายปัญญา ทรงศักดิ์ศรี เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน
สฟก.4172

1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบประมาณ

1)แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....17,719.72...บาท

2)ค่าสมทบหม้อแปลง เป็นเงิน.....10,000.00...บาท

3)ค่าเชื่อมสอทไลน์ เป็นเงิน.....10,000.00...บาท

4)ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....2,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....39,719.72...บาท

5)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมค่าไฟ เป็นเงิน.....7,500.00...บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....3,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน....10,500.00...บาท


6)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน....40,000.00...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน.....90,219.72...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บค) ๑๙๓๙/2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผ.ก.กฟส.อ.นยอ,

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

...../...../.....