



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.เขต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.นงลักษณ์ บุญอุ้ม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000866669 ลว. 19 ก.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ น.ส.นงลักษณ์ บุญอุ้ม บ้านเลขที่ 2 ม.4 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ ที่ม.6 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.3622
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเคอร์ที่ 6

2)วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ไฟ

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1)แผนกแรงสูงภายใน | เป็นเงิน.....18,177.73....บาท |
| 2)ค่าสมทบหม้อแปลง | เป็นเงิน.....10,000.00....บาท |
| 3)ค่าเชื่อมสายไลน์ | เป็นเงิน.....10,000.00....บาท |
| 4)ค่าตรวจสอบแรงสูง | เป็นเงิน.....2,000.00....บาท |
| รวมเป็นเงิน..... | 40,177.73....บาท |

5)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | เป็นเงิน.....7,500.00....บาท |
| ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า | เป็นเงิน.....3,000.00....บาท |
| รวมเป็นเงิน..... | 10,500.00....บาท |

- 6)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....90,677.73....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บต) 2121 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๑ ๓ ส.ค. ๒๕๖๒