



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 3 กันยายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.นันทา มุติมาลย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000876388 ลว. 19 ส.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.นันทา มุติมาลย์ บ้านเลขที่ 9/17 ม.9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ ที่ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัทอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน...17,914.20....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน...10,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสอทไลน์

เป็นเงิน...10,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน..39,914.20....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....7,500.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....3,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน...10,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน...40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน...90,414.20....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมิตี

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 2349 /2562



(นายระเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ต./ก.ย. ๒๕๖๒