



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชนกณ นิมช้าง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000886066 ตว. 13 ก.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความ/ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายชนกณ นิมช้าง บ้านเลขที่ 35/2 ม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบาย 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักตาร์ม)ระบาย 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน...14,270.58...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00...บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน...10,000.00...บาท

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน..31,270.58...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....4,500.00...บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,200.00...บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00...บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เวิร์เอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน...20,000.00...บาท

รวมเป็นเงิน...56,970.58...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 2๖73 /2562

(นายประเมษฐ์ จิงเมื่อง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๗ ต.ค. ๒๕๖๒

...../...../.....