



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายกฤณกร อยู่รอด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000891097 ลว. 27 ก.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แ่งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายกฤณกร อยู่รอด บ้านเลขที่ 35/18 ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงที่ ม.8 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขานายายอาม เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

- ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 95 เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว จำนวน 10 เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระยะ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยงจำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- เทคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 60 เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว จำนวน 10 เมตร

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....30,638.05....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....30,638.05....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบผู้ให้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%) เป็นเงิน.....30,638.05....บาท
แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....55,914.43....บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน.....151,164.72....บาท
รวมเป็นเงิน.....237,717.20....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.ว.ต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 2772/2562



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

...../...../.....