



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.มาลีวรรณ เกตุอ่ำ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000901162 ทว. 06 พ.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.มาลีวรรณ เกตุอ่ำ บ้านเลขที่ 3/2 ม.10 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา นาขายาาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....59,526.42....บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....119,777.28....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมต่อทโไดน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน....194,303.70....บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ(- 5,350.00 บาท)

รวมเป็นเงิน....188,953.70....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....1,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....20,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....210,453.70....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 660 /2563

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.กฟส.อ.นยอ.

28/8/2563