



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 2 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางทม ชนะสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000920402 ลว. 29 ม.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางทม ชนะสิทธิ์บ้านเลขที่ 1/4 ม.1 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ ทีม.9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 6 ต้น

-เทคอนกรีต โคนเสาจำนวน 1 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 1 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 4 ชุด

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด

-พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย ระยะทาง 130 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

อนุมัติ
ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๙๔๙ /2563



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.
๒ มิ.ค. ๒๕๖๓
...../...../.....



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....