



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พค.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางภาวดี ศิริรัตน์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000926825 ลว. 20 ก.พ. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นางภาวดี ศิริรัตน์ เลขที่ 5/20 ม.- ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ทีม.21 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 2

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....14,826.10....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)	เป็นเงิน.....5,000.00....บาท
ค่าเชื่อมสอทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	29,826.10....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....1,500.00....บาท
รวมเป็นเงิน	3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....20,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....23,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....53,326.10....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 1123 /2563



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....