



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายพรประสิทธิ์ มาศผล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000928496 ลว. 26 ก.พ. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายพรประสิทธิ์ มาศผล เลขที่ 84/2 ม.- ด.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ ทิม.10 ด.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.1073
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ 8

2) วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัสบาร์)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....19,990.74....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าเชื่อมสอทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน.....	39,990.74....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....86,190.74....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 118 /2563



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....