



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางปัทมาพร โอเอี่ยมสุวรรณ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63000623 ลว. 01 มี.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นางปัทมาพร โอเอี่ยมสุวรรณ เลขที่ 52/1 ม.11 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 แควีเอ ที่ม.5 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตต์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....23,088.50....บาท

ค่าสมทนหม้อแปลง(เควีเฮลละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....43,088.50....บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....89,288.50....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมิตี พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดำเนินการ

อนุมิตี

ที่ ก.2 นยอ.(บต.)35241/2563



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ด.ร. ก.ค. ส.อ.อ.



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....