



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.ค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แฉงทางหลวงชนบทจันทบุรี กรมทางหลวงชนบท

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000966540 ลว. 26 มี.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.จ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แฉงทางหลวงชนบทจันทบุรี กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 114/3 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ขอยขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ พื้น.16 ต.ขุนช่อง อ.แก้งหางเมว จ.จันทบุรี โดยมี บริษัท ไทยวัฒนวิศวกการทาง จำกัด เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอยขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 4

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา 12 เมตร ทางตรง

2.2 แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก

-ติดตั้งแเร็ค 4 ทางตรงบนเสา 12 เมตร

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....6,611.91....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....6,611.91....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....6,611.91....บาท ✓

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....723.55....บาท ✓

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....42,496.35....บาท ✓

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....3,000.00....บาท

ค่าเชื่อมฮอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท ✓

รวมเป็นเงิน.....62,831.81....บาท ✓

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....700.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....000.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....63,531.81....บาท ✓

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 35515 /2563



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....